

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme von Gerüsten durch den Gerüstbenutzer



Gerüstbenutzer: _____

Gerüstersteller: _____

Datum: _____

Bauvorhaben: _____

Überprüfung:

Verwendungszweck (geeignet z.B. für Mauerarbeiten, Stuck – und Putzarbeiten, Malerarbeiten)	
Ist das Gerüst an sichtbarer Stelle (z.B. Aufstieg) gekennzeichnet?	
- Arbeitsgerüst und/oder Schutzgerüst nach DIN EN 12811/DIN 4420	
- Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse	
- Gerüthersteller	
Ist das Gerüst augenscheinlich verankert?	
Arbeits- und Betriebssicherheit	
Sind sichere Zugänge oder Aufstiege, wie z.B. innenliegende Leitergänge oder Treppentürme, vorhanden?	
Ist jede genutzte Gerüstlage vollflächig mit Belägen (z.B. Rahmentafeln oder Bohlen) ausgelegt?	
Sind die Gerüstbeläge und –bohlen so verlegt, dass Sie weder wippen noch ausweichen können und sind Sie gegen Abheben gesichert?	
Ist bei der Einrüstung einer Bauwerksecke der Belag in voller Breite herumgeführt?	
Sind Belagelemente augenscheinlich unbeschädigt, z.B. nicht eingerissen, eingeschnitten?	
Sind die Gerüstlagen bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe mit einem 3-teiligen Seitenschutz (Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett) versehen?	
Ist der 3-teilige Seitenschutz auch an Stirnseiten und Öffnungen angebracht?	
Ist ein maximaler Wandabstand von 0,30 m eingehalten? (wenn nicht, ist auch hier Seitenschutz erforderlich)	
Anforderungen an Fang- und Dachfanggerüste	
Ist bei Dachfanggerüsten die Belagfläche mindestens 0,60 m breit?	
Liegt der Belag des Dachfanggerüstes nicht tiefer als 1,50 m unter der Traufkante?	
Beträgt der Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante mindestens 0,70 m?	
Ist die Schutzwand aus Schutznetzen oder Geflechten ordnungsgemäß am Gerüst befestigt?	
Ist bei Fanggerüsten die Belagfläche mindestens 0,90 m breit?	
Liegt der Belag des Fanggerüstes nicht tiefer als 2,00 m unter der Absturzkante?	
Sonstige Anforderungen	
Sind spannungsführende Leitungen und/oder Geräte im Gerüstbereich abgeschaltet, abgedeckt oder abgeschrankt?	
Ist die Beleuchtung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs gewährleistet?	
Ist am Gerüst beim Einsatz im öffentlichen Bereich ein Schutzdach vorhanden?	

Datum:

Name / Unterschrift:
(der befähigten Person des Gerüstbenutzers)